


«Согласовано»
Председатель профкома
МБОУ «СОШ № 3»

 Мельникова Е.П.

Утверждаю:
Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «СОШ № 3»

 Д.И.Семенова


Инструкция пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «СОШ №3» должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения культурно-массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников МБОУ «СОШ № 3» и обучающихся старших классов.

При проведении культурно-массовых мероприятий в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, здания по улице Советская, 133 и улице Иванова, 19 относятся к таким зданиям.

Проведение культурно - массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

Этажи и помещения где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв.м. на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.д. – из расчета 1,5 кв.м. на человека.

Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.

Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классный руководитель, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- а) устанавливать на окнах глухие решетки;
- б) оклеивать потолки и стены обоями и бумагой;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается в МБОУ «СОШ № 3», второй хранится в организации, производившей пропитку;
- д) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно закрывающиеся запоры;
- е) проводить перед началом или во время проведения огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- ж) уменьшать ширину проходов между рядами (меньше 1 м) и устанавливать в проходах дополнительные кресла;
- з) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических других веществ, могущих вызвать загорание.
- и) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

При проведении новогоднего вечера, елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть не более 25вт. При этом электропровода питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправности и их устранения.

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для украшения елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.